

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00261718

obdržel žádost uchazeče o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu“

Znění žádosti uchazeče o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám:

Je možné nabídnout okna v základním provedení s $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ vyhovující Zelená úsporám a ČSN bez ohledu na ostatní parametry uvedené v ZD?

Dodatečná informace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu“

Upřesňujeme požadavky na rozsah předmětu plnění v bodě 4. výzvy (technické parametry):

- **zadavatel požaduje součinitel prostupu tepla oknem výlučně s parametrem $U_w = 1,1 \text{ (W/m}^2\text{K)}$, není tedy možné dodat okna s $U_w = 1,2 \text{ (W/m}^2\text{K)}$**

Ostatní požadavky na rozsah předmětu plnění se nemění.

Ve Varnsdorfu dne 18. 6. 2013

Martin Louka v. r.
starosta města