

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00261718

obdržel žádost uchazeče o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu“

Znění žádosti uchazeče o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám:

Byl zjištěn nesoulad ve výzvě, kde je uveden počet oken 141 ks, oproti tabulce oken, kde je počet oken 148 ks. Prosím o upřesnění počtu oken. Dále prosím o upřesnění, zda požadavek na zvukový útlum TZ3 (35-39 dB) je požadován i u sklepních oken.

Dodatečná informace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu“

Upřesňujeme požadavky na rozsah předmětu plnění v bodě 4. výzvy:

Celkový počet, typ a rozměry stávajících oken v bytovém domě, které budou měněny:

okna rozm. 23000/1500 mm dvoukřídla	45 ks
okna rozm. 1350/1500 mm jednokřídla	10 ks
okna rozm. 870/570 mm jednokřídla	18 ks
okna rozm. 1230/630 mm jednokřídla	13 ks
okna rozm. 600/570 mm jednokřídla	23 ks
okna rozm. 570/1500 mm jednokřídla	13 ks
okna rozm. 750/1080 mm jednokřídla	2 ks
okna rozm. 2300/960 mm dvoukřídla	4 ks
okna rozm. 750/1500 mm jednokřídla	3 ks
okna rozm. 1250/1250 mm dvoukřídla	3 ks
okna rozm. 1150/1200 mm dvoukřídla	7 ks
okna rozm. 560/640 mm jednokřídla	1 ks
okna rozm. 560/560 mm jednokřídla	6 ks

- celkový počet měněných oken je 148 ks
- požadavek na zvukový útlum TZ3 (35-39 dB) bude dodržen i u sklepních oken

Ostatní požadavky na rozsah předmětu plnění se nemění.

Ve Varnsdorfu dne 20. 6. 2013

Martin Louka v. r.
starosta města