

Městský úřad Varnsdorf
Nám. Eduarda Beneše 470
407 47 Varnsdorf

Dne 23.11.2023

Věc: Žádost odpovědného zástupce dle Zákona 106/1999 Sb.

Dobrý den

Dne 6.11.2023 jsem Vám odeslal ze své datové schránky dotazy ohledně stavu rozvodů tepelné energie v CZT Varnsdorf. Jelikož jsem do dnešního dne od Vás žádnou odpověď neobdržel, obracím se na Vás se svými dotazy znovu tentokrát na základě Zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

V současné době jedním s Teplárnou Varnsdorf a.s. o prodloužení spolupráce jako odpovědný zástupce na licenci pro rozvod tepelné energie.


Abych se mohl rozhodnout vzhledem k vysoké odpovědnosti potřebuji mít dostatek informací. Od Teplárny Varnsdorf a.s. jsem informace obdržel, ale nebyli mi schopni zodpovědět všechny důležité a podstatné informace, proto se obracím na Vás.


Vzhledem ke stáří rozvodů tepelné energie ve městě Varnsdorf budované na odlišné odběry tepla než jsou v současné době aktuální, Vás jako odpovědný zástupce uvedený na licenci pro rozvod tepelné energie číslo 320705675 pro CZT ve městě Varnsdorf, jako majitele rozvodů tepelné energie, žádám **dle Zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím** o následující:

- 1) Znalecké posudky nebo jiná odborná posouzení aktuálního stavu horkovodu a OPS, pokud existují
- 2) Jaká je aktuální výše rezervního fondu pro rekonstrukci a modernizaci rozvodů tepelné energie, pokud nějaký existuje
- 3) Plán rekonstrukce a modernizace rozvodů tepelné energie směřující k aktuální potřebě tepelné energie, snížení tepelných ztrát v rozvodech, minimalizaci výpadků dodávek tepelné energie způsobené poruchami rozvodů a zvýšení životnosti a spolehlivosti rozvodů a OPS, pokud nějaký existuje
- 4) Plán napojování nových odběrů tepelné energie, pokud nějaký existuje
- 5) Přehled oprav a rekonstrukcí CZT kromě havarijních oprav za posledních 5 let

Pokud požadované nemůžete poskytnout vzhledem k jejich neexistenci, žádám o sdělení zda se těmito tématy hodlá město zabývat a případně v jakém časovém horizontu.


S pozdravem





Váš dopis čj.:
Ze dne: 23.11.2023
Naše čj.: MUVA 28940/2023JezRa

Vyřizuje: Radka Ježková
Linka: 417545102
Datum: 04.12.2023
E-mail: radka.jezkova@varnsdorf.cz

Vážený pane 

na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme k jednotlivým dotazům následující:

1) Znalecké posudky nebo jiná odborná posouzení aktuálního stavu horkovodu a OPS, pokud existují.

- a) Termografická diagnostika podzemního horkovodu SCZT Varnsdorf (provedená 15.03. a 16.03.2023, předáno provozovateli rozvodného tepelného zařízení 02.05.2023) zasiláme v příloze.
- b) Průběžně jsou prováděna měření alarm systému vybraných úseků předizolovaného potrubí.
- c) Posouzení stavu OPS budou zajištěna v 1. pol. 2024 v souvislosti s plánovanou postupnou výměnou.

2) Jaká je aktuální výše rezervního fondu pro rekonstrukci a modernizaci rozvodů tepelné energie, pokud nějaký existuje.

Města nejsou ze zákona povinna tvořit rezervní fond, nicméně součástí dlouhodobé rezervy, jak vyplývá ze střednědobých výhledů rozpočtu a strategických dokumentů města, jsou i prostředky na obnovu do CZT.

3) Plán rekonstrukce a modernizace rozvodů tepelné energie směřující k aktuální potřebě tepelné energie, snížení tepelných ztrát v rozvodech, minimalizaci výpadků dodávek tepelné energie způsobené poruchami rozvodů a zvýšení životnosti a spolehlivosti rozvodů a OPS, pokud nějaký existuje.

- a) Pro minimalizaci rizika výpadků dodávek tepelné energie způsobených poruchami rozvodů a zvýšení životnosti a spolehlivosti rozvodů je pro rok 2024 plánováno prověření stavu částí rozvodů s projevy tepelných anomálií detekovaných termografickou diagnostikou (provedením měření alarm systému, sondy) a případná následná výměna nevyhovujících částí potrubí.

b) Potřebnost a rozsah rekonstrukce a modernizace rozvodů tepelné energie bude posuzována ve 2. polovině roku 2024 (mj. i na základě zjištění dle bodu 3c)), aktuální potřeba tepelné energie a snížení tepelných ztrát v rozvodech bude zohledněno.

c) OPS – postupná výměna od roku 2024.

4) Plán napojování nových odběrů tepelné energie, pokud nějaký existuje.

Připojení nových objektů na SCZT je řešeno individuálně, a to v případě zájmu jejich vlastníků, u objektů ve vlastnictví města je posuzováno vždy před případnou rekonstrukcí stávajícího zdroje vytápění – se zřetelem na ekonomické vyhodnocení.

5) Přehled oprav a rekonstrukcí CZT kromě havarijních oprav za posledních 5 let.

- Opravy OPS (výměny komponent)

2019 - 499 523,09 Kč (s DPH 21%)

2020 - 338 325,68 Kč (s DPH 21%)

2021 - 327 019,43 Kč (s DPH 21%)

2022 - 763 507,58 Kč (s DPH 21%)

2023 - 319 707,41 Kč (s DPH 21%)

- Modernizace OPS (výměna OPS T.G. Masaryka)

2023 - 530 014,88 Kč (s DPH 21%)

- Modernizace horkovodu (Přeložka u nové MŠ Západní)

2021 - 5 431 659,54 (s DPH 21%)

S pozdravem

Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ Varnsdorf

Příloha:

Termografická diagnostika podzemního horkovodu SCZT Varnsdorf
2D mapa Varnsdorf